

Ozn. Jednotky	Číslo místnosti v pláncích	Číslo dveří	Druh místnosti	Umístění jednotky	Počet žáků	Počet zaměst.	Druh zařízení dle popisu v TZ	Počet kusů	Výměna vzduchu na ž. (m3/h)	Výměna vzduchu na uč. (m3/h)	Celk. Množství vzduchu na místnost	Celkové množství jednotka	ERV	Svislá poloha
Nová budova - SO 03														
VZT 01	205	64	Učebna	205	30	2	1a	1	750	100	850	850	Ne	Verti.
VZT 02	203/204	65	Družina	203/204	30	2	1a	1	750	100	850	850	Ne	Verti.
VZT 03	202	67	Učebna AJ	202	30	2	1a	1	750	100	850	850	Ne	Verti.
VZT 04	305	73	Učebna	305	30	2	1a	1	750	100	850	850	Ne	Verti.
VZT 05	303	75	Učebna	303	30	2	1a	1	750	100	850	850	Ne	Verti.
VZT 06	302	76	Učebna	302	30	2	1a	1	750	100	850	850	Ne	Verti.
Stará budova - SO 04														
VZT 07	206	22	Učebna	207	30	2	1a	2	750	100	850	850	Ne	Verti.
	207	24	Kabinet		0	0			0	0	0			
VZT 08	208	26	Učebna		30	2	1a		750	100	850	850	Ne	
VZT 09	305	32	Učebna	306	30	2	1a	2	750	100	850	850	Ne	Verti.
	306	34	Kabinet		0	0			0	0	0			
VZT 10	307	36	Učebna		30	2	1a		750	100	850	850	Ne	
VZT 11	303	30	Sklad	303	30	2	1a	1	750	100	850	850	Ne	Verti.
		304	Učebna		0	0			0	0	0	0		