


### LEGENDA

- NAVRŽENÁ KANALIZACE
- - - - - OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZAČNÍ STOKY
- - - - - OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

DLE ZÁKONA Č. 274/2001 Sb. JE OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZAČNÍ STOKY A SOUVISEJÍCÍCH OBJEKTŮ DO PRŮMĚRU 500mm VČETNĚ, 1,5m, U PROFILU NAD 500mm, 2,5m OD VNĚJŠÍHO LÍCE POTRUBÍ NA KAŽDOU STRANU. V PŘÍPADĚ ULOŽENÍ POTRUBÍ VĚTŠÍHO NEŽ DN200 HLOUBĚJI NEŽ 2,5m POD UPRAVENÝM POVRCHEM DO PRŮMĚRU 500mm VČETNĚ, SE UPRAVUJE OCHRANNÉ PÁSMO NA 2,5m, U PROFILU NAD 500mm NA 3,5m. DLE ČSN 756101 NESMÍ BÝT ÚZEMÍ NAD KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU V ŠÍŘCE 0,75 m OD OSTY POTRUBÍ NA OBĚ STRANY ZASTAVĚNÉ, ANI OSÁZENÉ STROMY.

 STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽDĀR NAD SÁZAVOU tel: 566651192, 605407990 e-mail: blaha.stan@gmail.com	ZODP.PROJEKTANT: <b>STANISLAV BLAHA IČO: 15261182</b>	AUTORIZACE:	PARÉ:
	PROJEKTANT: <b>STANISLAV BLAHA</b>	IČO: <b>43383513</b>	
	STAVEBNÍK: <b>SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ ŽDĀRSKO, VODÁRENSKÁ 2, 591 01 ŽDĀR NAD SÁZAVOU</b>	MÍSTO STAVBY: <b>RADOSTÍN NAD OSLOVOU</b>	
	KRAJ: <b>VYSOČINA</b>	NÁZEV AKCE: <b>RADOSTÍN NAD OSLOVOU - REKONSTRUKCE KANALIZACE PODĚL ZNĚTÍNECKÉHO POTOKA</b>	
FORMÁT: <b>2 A4</b>		DATUM: <b>04/2022</b>	
STUPEŇ: <b>DPS</b>		ZAKÁZKA: <b>2022/BI/10</b>	
MĚŘÍTKO: <b>1 : 1000</b>		REVIZE: <b>-</b>	
ČÁST: <b>C SITUAČNÍ VÝKRESY</b>		VÝKRES Č.: <b>C.2</b>	
OBSAH: <b>KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES</b>			