



- LEGENDA NOVĚ PROJEKTOVANÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (VO):**
- Kabelová trasa VO s ochranným pásmem 1,0 m
  - kabel typu CYKY uložen v chrániče kopoflex; uzemnění FeZn 30x4 mm
  - Silniční silnostěnný stožár veřejného osvětlení, jmenovitá výška 9 m, žárově zinkovaný, spodní část chráněna termoplastovým nástřikem do výšky dvířek elektro-výzbroje
  - Délka výložníku pro VO 1,5 m.
  - A-typický výložník pro svítidlo ZEBRA s rozměry 3,7x0,3 m, L172°
  - Přechodový stožár veřejného osvětlení jmenovité výšky 7 m
  - Výložník délky 3,5 m
  - Parkový stožár veřejného osvětlení, jmenovitá výška 5 m, žárově zinkovaný zevnitř i vně, spodní část chráněna termoplastovým nástřikem do výšky dvířek elektro-výzbroje. Svítidlo kotveno na výložník délky 0,5 m.
  - Svítidlo veřejného osvětlení dle přílohy STV splňující předpis TKP 15
  - Na betonových distribučních stožárech bude svítidlo osazeno na pozinkovaném výložníku délky 0,5 m cca 1,0 m pod venkovním vedením NN
  - Na stávajících stožárech VO je uvažováno s výměnou stávajících svítidel za nová splňující podmínky předpisu TKP 15.
  - Bleskojistka na venkovním vedení VO.
  - Pojistková skříň VO osazena na betonovém distribučním stožáru
  - Ke stožáru bude skříň kotvena pásky bandimex ve výšce přibližně 3,5 m nad niveletou terénu

Seznam stavbou dotčených parcel:

č. parc.	k.ú.	číslo LV	Vlastník, jméno	Vlastník, adresa	Způsob dotčení parcely
2196/1	Radostín nad Oslavou (738387)	440	Kraj Vysočina; Hospodaření s majetkem: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.	KRV: Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava KSÚSV: Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava	Stožár 2/1; 25 m kabel.trasy; svítidla s výložníky 1/1, 1/2, 1/3, P1, 1/4 a P1
2196/6					11 m kabel.trasy
2175/1					Svítidla s výložníky G, H a I
2203	1	1	Obec Radostín nad Oslavou	č.p. 223, 594 44 Radostín nad Oslavou	4 m kabel.trasy, SVO-2, FV-2
2196/31					Svítidlo s výložníky 1/2 a 1/3
1936/2					Stožár 1/3, kabel.spojka VO
1955/2					Stožár 1/3, kabel.spojka VO
1956/3					Svítidla a výložník místa 1/3
32					10 m kabel.trasy; SVO-1, FV-1; P1
31/3					P1
2196/32					Svítidlo s výložníkem 1/4
33/1					Svítidlo s výložníkem G
33/6					
2175/63					

Vypracoval: Ing. Josef Klíma Místo stavby: obec Radostín nad Oslavou silnice II/354	Projektant: Ing. Karel Tomek Investor: Obec Radostín nad Oslavou Radostín n. O. č.p. 223 594 44 Radostín n. O.	<b>ELEKTRO</b> ING. KLÍMA s.r.o. T. Bati 1041, 674 01 Třebíč IČ: 25522043; DIČ: CZ25522043 Dokumentace: DUR
Název stavby: <b>PŘECHOD PRO CHODCE RADOSTÍN N. O.</b>		Číslo PD: EK-RA-1 Datum: 5 / 2019
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Formát: 297x660 Měřítko: 1 : 500
Název výkresu: <b>KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES</b>		Č. výkresu: D.1.4.5