



1. PŮDORYS JÍMKY 1:50

D ŘEZ NÁDRŽÍ 1:50

PLASTOVÁ NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU

Byla zvolena nádrž na dešťovou vodu, která má objem 3,3 m³. Bude se jednat o plastovou nádrž, kde není nutné obbetonávka. Nádrž bude napojena na zázemí zaměstnance a váhu. Přepad z nádrže bude odveden do vsaku v severní části. Nádrž bude uložena na zhuťněný štěrkopísek.

Součástí bude i šachta s poklopem.

ULOŽENÍ NÁDRŽE BUDE NUTNÉ UZPŮSOBIT DOKUMENTACÍ VÝROBCE A JEHO POKYNNŮM.

0,000 = 531,10B.p.v.

Autorizovaná projekční kancelář		projekts.r.o. EFEKT		Beckovského 1882 580 01 Havlíčkův Brod tel./fax: 569 431 005 mobil.: 608 419 357, 604 595 808 efekt.projekt@seznam.cz	
VEDOUČÍ PROJEKTU :		VYPRACOVAL :		KONTROLOVAL :	
Michal Topolovský		Ing. arch. Kateřina Wasserbauerová		Michal Topolovský	
INVESTOR: Obec Radostín nad Oslavou, Radostín nad Oslavou čp. 223, 594 44 Radostín nad Oslavou				DATUM: VERZE 3 15.11.2019	
KRAJ: Vysočina	ST. Ú.: Žďár nad Sázavou		STUPEŇ: DPS		
AKCE: SBĚRNÝ DVŮR RADOSTÍN NAD OSLAVOU				ZAKÁZKA: 19048	PARÉ:
				FORMÁT: A4	
				MĚŘÍTKO:	
ČÁST: D.1 SO 02 ZÁZEMÍ OBSLUHY	Č. VÝKRESU:		205		
OBSAH: NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU					