



- Legenda:**
- Jmad vedeni AMKSI 8
 - - - - - Uzemni - drit Fezn 10, plesek Fezn 30/4
 - SZb Svoika žakideln SZb
 - ⊙ Jmaci 1,0m

- Poznamky:**
- Svoika žakideln SZb bude unášena 0,6m nad okolním terémem.
 - Ze zemní části bude vyveden vývod pro napojení rozvodnic hlavního ochranného pospojovacího NCHP.
 - Vodorovná vedení, vstupující ze strany domovního objektu budou uzemněna v rámci hlavního pospojovacího objektu vodkem CV 16.

0,000 = 531,108.p.v.		Biosvazka 182	
Autorizovaná projektová kancelář		180101, Hradec Králové	
EFEKT		IČO: 604 64 37 / 604 64 008	
KONTAKTY:		E-mail: efekt@efekt.cz	
Městí Třeboskovy		www.efekt.cz	
PRŮVODNÍ:		Ing. Jan Němec	
MÍSTO:		Ing. Mgr. Papp	
Obec Radostín nad Oslavou,		15.11.2019	
Radostín nad Oslavou čp. 223, 594 44 Radostín nad Oslavou		Stupeň: DPS	
kód: Vysoká		číslo: 3x 44	
Zdraví nad Oslavou		úroveň: 1200	
NÁZEV: SBERNÝ DVŮR RADOSTÍN NAD OSLAVOU		MĚŘÍTEL: 18048	
DLE: B. VYKRESLOVAL: QJAT		MĚŘÍTEL: 3x 44	
Stánek: Hromosvod		MĚŘÍTEL: 1200	
Stánek: 2		MĚŘÍTEL: 1200	